

Қандыағаш к.
Актіні толтыру орны

30.05.2022 ж.
Уақыты 18:47

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Мұғалжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы
11.05.2022 ж. № 44

3. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

РЯТОВ МАКСАТ АБИЛТАЕВИЧ - Бастық

ТИЛЕГЕН НУРБЕК ТИЛЕГЕНУЛЫ - аға инженер

МҰХТАР АСЛАН БЕРІКҰЛЫ - инженер

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

«Ақтөбе облысының білім басқармасы Мұғалжар ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің
«№5 Қандыағаш қалалық жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

«Қандыағаш қалалық №5 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ, АКТЮБИНСКАЯ, МУГАЛЖАРСКИЙ, КАНДЫАГАШ, ЕСЕТ БАТЫР (УЛИЦА), 19Г.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 24.05.2022 - 30.05.2022

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталды

"№5 Қандыағаш қалалық жалпы білім беретін орта мектебі" КММ-нің ғимаратына ерекше тәртіп бойынша тексеріс жүргізу барысында бұзушылықтар анықталды..

«Қандыағаш қалалық №5 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы
1	Мектеп ғимаратының 1,2 және 3 қабатының эвакуациялық шығу жолдарында дәліздің ұзындығы бойымен 20 метрден аспайтын қашықтықта ілінбеген. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» №55 бұйрығының 12 тармағы;	П. 2 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Мектеп ғимаратының өрт автоматикасы жүйелері мен құрылғалары жұмысқа қабілетсіз күйде. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы «Өрт қауіпсіздігі	П. 28 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

	қағидаларын бекіту туралы» №55 бұйрығының 71 тармағы және 70 тармағының 1 тармақшасы.;	
3	Мектеп ғимаратының 1 қабатының баспалдақ сатыларының астында жаңғыш заттарды сақтауға жол берілген. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» №55 бұйрығының 24 тармағының 10 тармақшасы.;	П. 35 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Мектеп ғимаратының 1-қабатының эвакуациялық шығу жолдарының есіктерін ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етпеген. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» №55 бұйрығының 34 тармағы.;	П. 61 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Мектеп ғимаратының 1 және 2 қабаттарында эвакуациялау жолдарында пайдаланылатын автономды қоректендірілуі бар және электр желісінен «ШЫҒУ» өрт қауіпсіздігінің көлемді жарық белгілері жұмысқа жарамсыз күйде. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» №55 бұйрығының 35 тармағы.;	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Мектеп ғимаратының бойлер бөлмесінде оқшаулағышы зақымданған электр сымдары мен кабельдерін пайдалануға жол берілген. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» №55 бұйрығының 86 тармағының 1 тармақшасы.;	П. 73 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
7	Мектеп ғимаратының №3 қабатының дәлізінде бекітілмеген розеткаларды пайдалануға жол берілген. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» №55 бұйрығының 86 тармағының 2 тармақшасы.;	П. 74 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Мухтар Асан Берікулы

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « ____ » парақта

« 30 » 05 2022 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.