

Қандыағаш қ.
Актіні толтыру орны

26.02.2024 ж.
Уақыты 17:8

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Мұғалжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 08.02.2024 ж. № 4

Тексеру жүргізуге уәкілетті адманың (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы

РЯТОВ МАКСАТ АБИЛТАЕВИЧ - Бастық

МҰХТАР АСЛАН БЕРІКҰЛЫ - Бас маман

СЕГИЗБАЕВА ЖҮЛДЫЗ КАЛМАГАНБЕТКЫЗЫ - Аға инженер

ИКЛАСОВ ДАУЛЕТ САТЖАНОВИЧ - Инженер

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (занды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

980540001513, «Ақтөбе облысының білім басқармасы Мұғалжар ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№5 Қандыағаш қалалық жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

«Қандыағаш қалалық №5 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ, АКТЮБИНСКАЯ, МУГАЛЖАРСКИЙ, КАНДЫАГАШ, ЕСЕТ БАТЫР (УЛИЦА), 19Г.

5. Тексеру өткізілетін күні 20.02.2024 - 26.02.2024

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

«Қандыағаш қалалық №5 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ

№	Анықталан бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 7 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Жарамды алғашқы өрт сөндіру құралдарымен (өрт сөндіргішпен) қамтамасыз ету. (ҚР ӨҚҚ 21.02.2022 ж. №55, 18 тармақ); жоюдың мерзімі: 29.04.2024
2	П. 8 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Мектеп ғимаратының 2-қабатында эвакуациялау жоспарларын осы ӨҚБ-ға 2-қосымшаға сәйкестендіру. (Қазақстан Республикасы

			Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 12-тармағы);; жоюдың мерзімі: 29.04.2024
3	П. 10 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Мектеп ғимаратының кезекшісінде электр фонарьмен қамтамасыз етілсін. (Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 13-тармағы);; жоюдың мерзімі: 29.04.2024
4	П. 35 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратының 1-қабатында баспалдақ маршының астында жанғыш материалды (парталар, қораптар, жиһаз) жинау және алдағы уақытта жанғыш материалдарды сақтауға жол бермеу (ҚР ӨҚҚ 21.02.2022 ж. №55, 24 тармақтың 10 тармақшасы);; жоюдың мерзімі: 29.04.2024
5	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратының 2-қабатында барлық эвакуациялық шығу жолындағы "шығу" өрт қауіпсіздігінің көлемді жарық белгісін жарамды күйге келтіру (ҚР ӨҚҚ 21.02.2022 ж. №55, 35 тармақ);; жоюдың мерзімі: 29.04.2024
6	П. 74 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратының кітапханасында электр розеткасын бекітіп, бекітілмеген розетканы пайдалануға жол бермеңіз. (ҚР ӨҚҚ 21.02.2022 ж. №55, 86 тармақтың 2 тармақшасы);; жоюдың мерзімі: 29.04.2024
7	П. 84 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратының спортзалында электр сымдарының өзектерін сығымдау, дәнекерлеу,

		дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштардың көмегімен жалғау керек. (Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 80-тармағы);; жоюдың мерзімі: 29.04.2024
--	--	--

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (занды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Бердубек Сапарғали Қуантасов *Бұл*

8. Нұсқаманы енгізді (тексеру жүргізген лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы)

9. Нұсқаманы алдым (занды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы

Бердубек Сапарғали Қуантасов *Бұл*

«*26*» *02* 20*24*г.

