

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____	
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 074/е нысанды медициналық құжаттама
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»	Жеке меншік медициналық мекемесі Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл., Ақтөбе қ. 11 мөлтек ауд., 112А блок 1 бө. 66 п. «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Частное медицинское учреждение Республика Казахстан Актюбинская обл., г. Актюбе 11 мкр. 112А блок 1 кв. 66 Медицинская документация Форма № 074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84.

**Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

исследования образцов воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения

№42 (от) «15» наурыз (март) 2024 жыл (год)

1. Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) КГУ «Кандыагашская городская общеобразовательная средняя школа №5» ГУ «Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области», г.Кандыагаш, улица Есет Батыр, 19г
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) с водоразборного крана в здании
3. Үлгілерді алу мақсаты (Цель исследования) Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемностям, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 13.03.2024г вр: 12³⁰
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 13.03.2024г вр: 17³⁰
6. Мөлшері (Объем) 1,5 л.
7. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.03.2024г вр: 17⁴⁵
8. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) СТ РК ГОСТ Р 51593-2003
9. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автотранспорт
10. Сақтау жағдайы (Условия хранения) соблюдены
11. Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды) –
12. Запах, привкус, цветность, мутность – НД на метод испытания ГОСТ 3351-74, ГОСТ 31868-2012 (цветность)
13. Қоршаған орта шарттары (Условия окружающей среды): t25,0°C, ылғалдылығы (влажность) 60%

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің Наименование действующих нормативных правовых актов
1	2	4	5
Иісі (Запах) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	0	2	ГОСТ 3351-74 п.2

Иісі (Запах) 60°C кезіндегі баллдары (баллы при 60°C)	0	2	ГОСТ 3351-74 п.2
Дәмі (Привкус)	0	2	ГОСТ 3351-74 п.3
Түстілігі (Цветность)	0	20	ГОСТ 31868-2012
Лайлылығы (Мутность)	0	1,5	ГОСТ 3351-74 п.5
pH	7,1	6-9	ГОСТ 26449.1-85, п.4
Сілтілігі (Щелочность) мг/дм ³	5,4	не нормир.	ГОСТ 26449.1-85, п.6
Жалпыминералдануы (күрғаққалдық) (Общая минерализация) сухой остаток, мг/дм ³	257,7	1000	ГОСТ 18164-72
Жалпыкермектік, (Общая жесткость), мг-экв./л	5,8	7,0	ГОСТ 4151-72
Хлорид (CL ⁻), мг/дм ³	239,7	350	ГОСТ 4245-72
Карбонаттар, (карбонаты) мг/дм ³	<0,05	не нормир.	ГОСТ 26449.1-85, п.7
Көмірсутектер(гидрокарбонаты) мг/дм ³	285,0	не нормир.	ГОСТ 26449.1-85, п.7
Темір (Железо)(Fe), мг/дм ³	0,05	0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
Кальций (кальций), мг/дм ³	181,9	не нормир.	ГОСТ 26449.1-85, п.11
Магний (магний), мг/дм ³	79,5	не нормир.	ГОСТ 26449.1-85, п.12

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді / (Исследование проб проводились на соответствие НД) Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 ноября 2022 года № 30713

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Утегенова А.Е.

Қолы, (подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Артыкбаева А.И.

Қолы, (подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием.

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан «Здоровое поколение» жеке меншік медициналық мекемесінің сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Кодформыпо ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Жеке меншік медициналық мекемесі Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл., Ақтөбе қ. 11 мөлтек ауд., 112А блок 1 кв. 66 п. «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Частное медицинское учреждение Республика Казахстан Актюбинская обл., г.Актюбе 11 мкр. 112 А блок 1 кв. 66		Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен №41 нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма №41 утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

**Дезинфекциялаушы құралдар үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

исследования дезинфицирующих средств

№108-109 (от) «15» наурыз (марта) 2024 ж. (г.)

- 1.Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен-жайы
(Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес) КГУ «Кандыагашская городская общеобразовательная средняя школа №5» ГУ «Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области», г.Кандыагаш, улица Есет Батыр, 19г
- 2.Үлгіні алған уақыт (Время отбора) 13.03.2024г. вр.12³⁰
- 3.Жеткізген уақыт(доставки) 13.03.2024г. вр.17³⁰
- 4.Қосымша деректер (Дополнительные сведения) по договору
- 5.Зерттеу мақсаты (Цель исследования) Определение массовой доли активного хлора, %
- 6.Мөлшері (Объем) – 2 таб, 100 мл
- 7.Топтама сана (Номер партий) -
- 8.Өндірілген мерзімі (Дата выработки) –

Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)

Үлгінің нөмірі Номер образца	Үлгілерді алған орын Место отбора образца	Заттардың агрегаттық күйі Агрегатное состояние веществ	Белсенді заттың анықталған құрамы Обнаруженное содержание Активного вещества	Нормативті көрсеткіш Нормативный показатель	Зерттеу тәдістеріне НҚ НД на методы исследования
№108	кабинеты	Део-хлор, конц	42,0	40-49	Инструкция №24/12 «ДЕО-ХЛОР» от 20.04.2012г
№109	кабинеты	Део-хлор р-р 0,015%	0,015%	0,015%	

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Утегенова А.Е. қолы, _____
(подпись)

Зертхана менгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Арттықбаева А.И. қолы, _____
(подпись)

Мәр орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Жеке меншік медициналық мекемесі Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл., Ақтөбе қ. 11 мейтек ауд., 112А блок 1 бө. п. «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Частное медицинское учреждение Республика Казахстан Ақтөбінская обл., г.Ақтөбе 11 мкр. 112 А блок 1 кв. бө.	ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыз № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №289/е нысанды медициналық құжаттама	Медицинская документация Форма № 289/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от "20" августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Дайын тағамдарды рациондарды құнарлыққа зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ

исследования готовых блюд, рационов на калорийность
№09 (от) «15» наурыз (марта) 2024 ж. (г.)

Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) КГУ «Кандыағашская городская общеобразовательная средняя школа №5» ГУ «Отдел
образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области», г.Кандыағаш, улица Есет Батыр, 19г
Тағамның, жартылай фабрикаттың атауы (Наименование блюда, полуфабриката) Готовые блюда
Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 13.03.2024г. вр.12:30
Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 13.03.2024г. вр.17:30
Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.03.2024г. вр.17:45
Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения) договор

Гіркеу нөмірі Регис траци онный номер	Салмағы граммен (г) Вес в граммах (г)				Химиялық құрамы, өлшем бірлігі - г Химический состав в единицах измерения - г									
	Үлестің салмағы граммен Вес порции в граммах		Еттің, балықтың маса, рыбы		Гарнирдің гарнира		Іс жүзіндегі тығыз бөлігі		Ең жүзінде рұқсат етілетін Минима льнодоп устимые		Рецепт бойынша Порец е		Рецепт бойынша Порец е	
	Рецепт бойынша Порец е	Іс жүзінде Фактиче ски	Рецепт бойынша Порец е	Іс жүзінде Факти чески	Рецепт бойынша Порец е	Іс жүзінде Фактиче ски	Рецепт бойынша Порец е	Іс жүзінде Фактиче ски	Рецепт бойынша Порец е	Іс жүзінде Фактиче ски	Рецепт бойынша Порец е	Іс жүзінде Фактиче ски	Рецепт бойынша Порец е	Іс жүзінде Фактиче ски
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1	180	180	-	-	-	-	-	52,37	48,47	50,26	49,25	38,7	45,21	45,21
Каша кукурузная														

Химиялық құрамы, өлшем бірлігі Химический состав в единицах измерения г														
Белоктар Белки			Майлар Жиры			Көмірсулар Углеводы			Құнарлылығы Калорийность			Ауытқуы Отклонение%		
Рецепт бойынша Порец е	Төменгі рұқсат етілетін Минимал допустим е	Іс жүзінде Фактиче ски	Рецепт бойынша Порец е	Төменгі рұқсат Мини- мально допусти- мые	Іс жүзінде Фактиче ски	Рецепт бойынша Порец е	Төменгі рұқсат Мини- мально допусти- мые	Іс жүзінде Фактиче ски	Теория жүзінде Теорети ческая	Төменгі рұқсат етілетін Мини- мально допусти- мые	Іс жүзінде Фактиче ски	Белоктар Белки	Майлар Жиры	Көмір- сулар Углево ды (с.в/ва)
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
22,65	10,92	22,31	15,68	9,77	14,34	30,02	27,78	30,11	346,7	242,73	312,0	-	-	-
													31	32
													-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Утегенова А.Е.

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Артыкбаева А.И.

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 073/е нысанды медициналық құжаттама
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Жеке меншік медициналық мекемесі Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл., Ақтөбе қ. 11 мөлтек ауд., 112А блок 1 66 п. «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Частное медицинское учреждение Республика Казахстан Актюбинская обл., г. Актюбе 11 мкр. 112 А блок 1 кв. 66	Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84.
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждение «Здоровое поколение»		

**Жарықты өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**
измерений освещенности
№888-928

(от) «13» наурыз (марта) 2024 жыл (год)

1. Шаруашылық жүргізуші нысанның толық атауы, мекенжайы
 (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес, цех, учаске (цех, участок) КГУ
 «Кандыағашская городская общеобразовательная средняя школа №5» ГУ «Отдел образования
 Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области», г.Кандыағаш, улица Есет
 Батыр, 19г
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) производственный контроль
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии
 представителя объекта) Ахметова У
4. Фотоэлектрлік люксметр типі
 (Фотоэлектрический люксметр типа) (мүкаммал) (инвентарный)
 атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)
 Прибор комбинированный ТКА-ПКМ, инв. №026523
5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) РК-11-01-230035, до 07.08.2024
 берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
6. Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі
 нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация в
 соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое
 заключение) атап өтіңіз Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан Казахстан от 16
 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 17 февраля 2022 года
 № 26831 атап өтіңіз /перечислить
7. Жабдыктардың, электромагниттік сәулелену көздерінің (өндіруші ұйым нөмірлерімен белгіленген)
 орналасуы және өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием
 размещения оборудования, источников электромагнитных излучений обозначенных номерами
 организаций-изготовителей) и нанесением точек замеров)
8. Жасанды жарық өлшеу нәтижелері
 (Результаты измерения искусственной освещенности)

Тіркелу нөмірі Registration number	Кескін бойынша нүкте нөмірі Point number by sketch	Өлшеу орны Measurement place	Жұмыс разряды Work grade	Тәуелді өлшеу жүргізілетін уақыты Time of independent measurement	Бөлме ішіндегі табиғи жарық Natural light in the room								Сыртқы жарық Outdoor light	ТЖК орташа мәні Average TJK value		
					Жоғары жарықтану кезінде При верхнем освещении				Бүйірінен жарық түсіру кезінде При боковом освещении						Құрастырылған жарықтану кезінде комбинированном освещении	
					ТЖК өлшенген КЕО TJK measured KEO	Норма бойынша рұқсат етілген Допустимая норма	ТЖК өлшенген КЕО TJK measured KEO	Норма бойынша рұқсат етілген Допустимая норма	ТЖК өлшенген КЕО TJK measured KEO	Норма бойынша рұқсат етілген Допустимая норма	ТЖК өлшенген КЕО TJK measured KEO	Норма бойынша рұқсат етілген Допустимая норма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
888.	1.	Спорт зал	B-1,5		-	-	-	-	409	0,7	10000	4,1				
889.	2.	Кабинет англйского языка №219			-	-	-	-	489	0,7	10000	4,9				
890.	3.	Кабинет географий №220			-	-	-	-	453	0,7	10000	4,5				
891.	4.	Кабинет биологий №221			-	-	-	-	47	0,7	10000	0,5				
892.	5.	Лаборатория биологии			-	-	-	-	435	0,7	10000	4,4				
893.	6.	Кабинет информатики №222			-	-	-	-	489	0,7	10000	4,9				
894.	7.	Кабинет истории №215			-	-	-	-	456	0,7	10000	4,6				
895.	8.	Кабинет информатики №302			-	-	-	-	421	0,7	10000	4,2				
896.	9.	Мини центр №102			-	-	-	-	435	0,7	10000	4,4				
897.	10.	Начальный класс №103			-	-	-	-	478	0,7	10000	4,8				
898.	11.	Начальный класс №104			-	-	-	-	465	0,7	10000	4,7				
899.	12.	Начальный класс №105			-	-	-	-	489	0,7	10000	4,9				
900.	13.	Начальный класс №106			-	-	-	-	490	0,7	10000	4,9				

922.	35.	Лаборатория физики					-	-	-	-	-	487	0,7	10000	4,9
923.	36.	Кабинет труда для мальчиков					-	-	-	-	-	456	0,7	10000	4,6
924.	37.	Медицинский кабинет					-	-	-	-	-	399	0,7	10000	4,0
925.	38.	Процедурный кабинет					-	-	-	-	-	543	0,7	10000	5,4
926.	39.	Актный зал					-	-	-	-	-	678	0,7	10000	6,8
927.	40.	Библиотека					-	-	-	-	-	423	0,7	10000	4,2
928.	41.	Столовый					-	-	-	-	-	456	0,7	10000	4,6

Зерттеу жүргізіген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)
Утегенова А.Е.

Қолы, (подпись)

Зертхана менгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И.

Қолы, (подпись)

Мер орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием.

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта бауға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____	
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №073/е нысанды медициналық құжаттама
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»	Жеке меншік медициналық мекемесі Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл., Ақтөбе қ. 11 мөлтек ауд., 112А блок 1 бөлім «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Частное медицинское учреждение Республика Казахстан Актюбинская обл., г. Актюбе 11 мкр. 112 А блок 1 кв. 68
	Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84.

Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы
Протокол измерений метеорологических факторов
№888-928

(от) «13» наурыз (марта) 2024 жыл (год)

1. Шаруашылық жүргізуші нысанының толық атауы, мекенжайы
 (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес, цех, учаске (цех, участок)
 КГУ «Кандыагашская городская общеобразовательная средняя школа №5» ГУ «Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области»,
 г.Кандыагаш, улица Есет Батыр, 19г
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) Производственный контроль
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта) Ахметова У
4. Өлшеулер құралы (Средство измерений) Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М инв. №102513 атауы, маркасы, мүкаммал нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)
5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) РК-10-01-230783, до 07.08.2025
берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
6. Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация в соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое заключение) атап өтіңіз Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 17 февраля 2022 года № 26831 атап өтіңіз /перечислить
7. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):
 а) ауданы (площадь) общий - 592,9 м²;
 в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)-
Өлшеулер нәтижелері
(Результаты замеров)

Tirkey nomeri Регистрационный номер	Кескін бойынша нүктелердің № № точек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Ауырылық бойынша жұмыс санаты/Категория работ по тяжести	Тауліктің өлшеу жүргізілген уақыты/Время суток	Ауа температурасы оС Температура воздуха оС		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха в %			Ауаның қозғалыс жылдамдығы Скорость движения воздуха не б олее м/с		Ескертуге Примечание
					өлшенген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/рұқсат етілген/оптимал ная/допустимая по	өлшенген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/рұқсат етілген/оптимал ная/допустимая по	өлшенген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/рұқсат етілген/оптимал ная/допустимая по		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
888.	1.	Спорт зал	IIб	день	22,2	18-24	44,3	не более 60	0,03	0,1	-	
889.	2.	Кабинет английского языка №219			21,6	18-24	43,5	не более 60	0,03	0,1	-	
890.	3.	Кабинет географий №220			20,4	18-24	47,6	не более 60	0,02	0,1	-	
891.	4.	Кабинет биологий №221			23,0	18-24	44,7	не более 60	0,02	0,1	-	
892.	5.	Лаборатория биологии			22,3	18-24	45,6	не более 60	0,03	0,1	-	
893.	6.	Кабинет информатики №222			22,6	18-24	42,5	не более 60	0,03	0,1	-	
894.	7.	Кабинет истории №215			21,5	18-24	39,5	не более 60	0,02	0,1	-	
895.	8.	Кабинет информатики №302			22,4	18-24	42,4	не более 60	0,02	0,1	-	
896.	9.	Мини центр №102			23,9	18-24	41,2	не более 60	0,03	0,1	-	
897.	10.	Начальный класс №103			22,7	18-24	44,8	не более 60	0,02	0,1	-	
898.	11.	Начальный класс №104			21,8	18-24	42,4	не более 60	0,02	0,1	-	
899.	12.	Начальный класс №105			20,1	18-24	43,3	не более 60	0,03	0,1	-	
900.	13.	Начальный класс №106			22,2	18-24	47,1	не более 60	0,02	0,1	-	
901.	14.	Начальный класс №107			21,6	18-24	48,3	не более 60	0,02	0,1	-	
902.	15.	Мини центр №108			22,4	18-24	41,9	не более 60	0,03	0,1	-	
903.	16.	Начальный класс №112			23,3	18-24	40,0	не более 60	0,02	0,1	-	

904.	17.	Начальный класс №113			22,3	18-24	43,4	не более 60	0,03	0,1	-
905.	18.	Начальный класс №115			21,3	18-24	45,7	не более 60	0,02	0,1	-
906.	19.	Начальный класс №117			23,7	18-24	44,8	не более 60	0,03	0,1	-
907.	20.	Кабинет труда для девочек №118			22,9	18-24	46,6	не более 60	0,02	0,1	-
908.	21.	Кабинет казахского языка №201			22,5	18-24	43,5	не более 60	0,02	0,1	-
909.	22.	Кабинет русского языка №202			21,6	18-24	42,3	не более 60	0,02	0,1	-
910.	23.	Кабинет НВП №204			23,	18-24	43,2	не более 60	0,03	0,1	-
911.	24.	Кабинет НВП №205			21,5	18-24	40,5	не более 60	0,02	0,1	-
912.	25.	Начальный класс №206			22,8	18-24	44,9	не более 60	0,02	0,1	-
913.	26.	Начальный класс №207			22,7	18-24	45,8	не более 60	0,02	0,1	-
914.	27.	Начальный класс №208			22,3	18-24	43,5	не более 60	0,03	0,1	-
915.	28.	Начальный класс №209			20,6	18-24	44,6	не более 60	0,02	0,1	-
916.	29.	Кабинет русского языка №218			21,1	18-24	42,4	не более 60	0,02	0,1	-
917.	30.	Кабинет химии №301			22,3	18-24	43,3	не более 60	0,02	0,1	-
918.	31.	Лаборатория химии			23,4	18-24	41,4	не более 60	0,03	0,1	-
919.	32.	Кабинет математики №303			20,5	18-24	43,2	не более 60	0,02	0,1	-
920.	33.	Кабинет истории №305			21,5	18-24	40,2	не более 60	0,02	0,1	-
921.	34.	Кабинет физики №306			20,6	18-24	42,1	не более 60	0,02	0,1	-
922.	35.	Лаборатория физики			22,9	18-24	44,7	не более 60	0,03	0,1	-
923.	36.	Кабинет труда для мальчиков			21,7	18-24	45,6	не более 60	0,02	0,1	-
924.	37.	Медицинский кабинет			22,9	18-24	44,1	не более 60	0,02	0,1	-
925.	38.	Процедурный кабинет			23,1	18-24	43,0	не более 60	0,02	0,1	-

926.	39.	Ақтовый зал				22,3	18-24	46,1	не более 60	0,03	0,1	-
927.	40.	Библиотека				21,1	18-24	44,4	не более 60	0,02	0,1	-
928.	41.	Столовый				21,9	18-24	43,4	не более 60	0,02	0,1	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Утегенова А.Е.

Қолы, (подпись)

Зертхана менгерушісінің қолы. Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Артықбаева А.И.

Қолы, (подпись)



Хаттама 2 данада тоғытырылды (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылды/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием.

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждение «Здоровое поколение»		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №024/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84.

2/1 бет
Стр 1/2

Суды үлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№43 от «15» наурыз (марта) 2024 жыл (год)

- Нысан атауы, мекен жайы (Наименование объекта, адрес): КГУ «Кандыагашская городская общеобразовательная средняя школа №5» ГУ «Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области», г.Кандыагаш, улица Есет Батыр, 19г
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) с водоразборного крана в здании
- Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 13.03.2024г. вр.12³⁰
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 13.03.2024г. вр.17³⁰
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.03.2024г. вр.17⁴⁵
- Үлгіалуәдісіне НҚ (НД на метод отбора) СТ РК ГОСТ Р 51593-2003
- Қоршаған орта жағдайы (условия окружающей среды) t°22,4 Ылғалдылық/влажность 60 %)
- Сақтау, тасымалдау жағдайы (условия хранения, транспортировки) термоконтейнер, автотранспорт
- Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ – әдісіне НД на Метод испытания
ОМЧ (Общее микробное число)	KOE/см ³	Не более 50	11 KOE/см ³	ГОСТ 18963-73
ОКБ (Общие колиформные бактерии)	100см ³	В 100мл отсутствие	не обнаружены	ГОСТ 18963-73
ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии)	100см ³	В 100мл отсутствие	не обнаружены	ГОСТ 18963-73

Қолы (Подпись)

Қолы (Подпись)

Место печати

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Жеке меншік медициналық мекемесі Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл., Ақтөбе қ. 11 мөлтек ауд., 112А блок 1 66 п. «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Частное медицинское учреждение Республика Казахстан Актюбинская обл., г. Актюбе 11 мкр. 112 А блок 1 кв. 66	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №025/е нысанды медициналық құжаттама
Медицинская документация Форма № 025/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84.		

2/16 бет
1/2 стр

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

микробиологического исследования пищевых продуктов

№72 (от) «15» наурыз (марта) 2024 ж. (г.)

- Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) КГУ «Кандыагашская городская общеобразовательная средняя школа №5» ГУ «Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области», г.Кандыагаш, улица Есет Батыр, 19г
 - Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Пищевблок **№72-Морков**
 - Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) по договору
 - Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 13.03.2024г. вр:12³⁰
 - Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 13.03.2024г. вр:17³⁰
 - Мөлшері, өндірілген мерзімі (объем, дата выработки) 100гр. 13.03.2024г. вр:17⁴⁵
 - Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.03.2024г. вр:17⁴⁵
 - Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ № 31904-2012
 - Қоршаған орта жағдайы (условия окружающей среды t°, %) 25,0°, 60%
 - Сақтау, тасымалдау жағдайы (условия хранения, транспортировки) термокантейнер, автотранспорт
- Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений Зерттеу нәтижелер: (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	НҚ – әдісіне НД Метод испытания
№72	№4	КМАФАнМ	1*10 ¹	5*10 ² КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
		БГКП	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	в 25,0 г не допускается	ГОСТ 31659-2012
		S. aureus	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 32031-2012

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)
Садыкова И.А. _____

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О. заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И. _____

Қолы (Подпись)



Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА/

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждение «Здоровое поколение»		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №025/е нысанды медициналық құжаттама
		Медицинская документация Форма № 025/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-84.

2/1бет
1/2 стр

**Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов
№71 (от) «15» наурыз (марта) 2024 ж. (г.)**

1. Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) КГУ «Кандыагашская городская общеобразовательная средняя школа №5» ГУ «Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области», г. Кандыагаш, улица Есет Батыр, 19г
 2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Пищевблок №71-Молоко
 3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) по договору
 4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 13.03.2024г. вр: 12³⁰
 5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 13.03.2024г. вр: 17³⁰
 6. Мөлшері, өндірілген мерзімі (объем, дата выработки) 100гр. 13.03.2024г. вр: 17⁴⁵
 7. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.03.2024г. вр: 17⁴⁵
 8. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ № 31904-2012
 9. Қоршаған орта жағдайы (условия окружающей среды t°, %) 25,0°, 60%
 10. Сақтау, тасымалдау жағдайы (условия хранения, транспортировки) термोकантейнер, автотранспорт
- Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений Зерттеу нәтижелері: (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	НҚ – әдісіне НД Метод испытания
№71	№3	КМАФАнМ	1*10 ²	5*10 ² КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
		БГКП	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	в 25,0 г не допускается	ГОСТ 31659-2012
		S. aureus	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 32031-2012
		Proteus	не обнаружено	в 0.1 г не допускается	ГОСТ 28560-90

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)
Садыкова И.А. _____

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О. заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И. _____

Қолы (Подпись)



Мәр орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА/

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Жеке меншік медициналық мекеме Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл., Ақтөбе қ. 11 мөлтек ауд., 112А блок 1 бп «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Частное медицинское учреждение Республика Казахстан Актюбинская обл., г. Актюбе 11 мкр. 112 А блок 1 кв. бп	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №025/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 025/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84.

2/1бет
1/2 стр

**Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов
№70 (от) «15» наурыз (марта) 2024 ж. (г.)**

1. Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) КГУ «Кандыагашская городская общеобразовательная средняя школа №5» ГУ «Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области», г. Кандыагаш, улица Есет Батыр, 19г
 2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Пищевблок №70-Картон
 3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) по договору
 4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 13.03.2024г. вр: 12³⁰
 5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 13.03.2024г. вр: 17³⁰
 6. Мөлшері, өндірілген мерзімі (объем, дата выработки) 100гр. 13.03.2024г. вр: 17⁴⁵
 7. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.03.2024г. вр: 17⁴⁵
 8. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ № 31904-2012
 9. Қоршаған орта жағдайы (условия окружающей среды t°, %) 25,0°, 60%
 10. Сақтау, тасымалдау жағдайы (условия хранения, транспортировки) термокантейнер, автотранспорт
- Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений Зерттеу нәтижелер: (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	НҚ – әдісіне НД Метод испытания
№70	№2	КМАФАнМ	1*10 ¹	5*10 ² КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
		БГКП	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	в 25,0 г не допускается	ГОСТ 31659-2012
		S. aureus	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 32031-2012

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)
Садыкова И.А. 

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О. заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И.

Қолы (Подпись)



Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием

Рүқсатсыз хаттаманы жартылай кайта басуға **ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН!**

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА/

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №025/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 025/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-84.

2/1бет
1/2 стр

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

микробиологического исследования пищевых продуктов

№69 (от) «15» наурыз (марта) 2024 ж. (г.)

- Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) КГУ «Кандыагашская городская общеобразовательная средняя школа №5» ГУ «Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области», г.Кандыагаш, улица Есет Батыр, 19г
 - Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Пищевблок №69-Гречка
 - Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) по договору
 - Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 13.03.2024г. вр:12³⁰
 - Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 13.03.2024г. вр:17³⁰
 - Мөлшері, өндірілген мерзімі (объем, дата выработки) 100гр. 13.03.2024г. вр:17⁴⁵
 - Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.03.2024г. вр:17⁴⁵
 - Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ № 31904-2012
 - Қоршаған орта жағдайы (условия окружающей среды t°, %) 25,0°, 60%
 - Сактау, тасымалдау жағдайы (условия хранения, транспортировки) термोकантейнер, автотранспорт
- Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений Зерттеу нәтижелер: (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	НҚ – әдісіне НД Метод испытания
№69	№1	КМАФАнМ	1*10 ¹	5*10 ² КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
		БГКП	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	в 25,0 г не допускается	ГОСТ 31659-2012
		S. aureus	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 32031-2012
		Proteus	не обнаружено	в 0.1 г не допускается	ГОСТ 28560-90

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)
Садыкова И.А. _____

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О. заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И. _____

Қолы (Подпись)



Хаттама 2-данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА/

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №025/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 025/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-84.

2/1 бет
Стр. 1/2

Шайындыларды микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

микробиологического исследования смывов №654-663 (от) «15» наурыз (марта) 2024 жыл (года)

1. Нысан атауы, мекен жайы (Наименование объекта, адрес): КГУ «Кандыагашская городская общеобразовательная средняя школа №5» ГУ «Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области», г.Кандыагаш, улица Есет Батыр, 19г.
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) пищеблок
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) по договору
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 13.03.2024г вр.12³⁰
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 13.03.2024г вр.17³⁰
6. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.03.2024г вр.17⁴⁵
7. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 2023 года № 58. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 апреля 2023 года № 32368
8. Қоршаған орта жағдайы (условия окружающей среды t°, %) 25°, 56%
9. Сақтау, тасымалдау жағдайы (условия хранения, транспортировки) термोकантейнер, автотранспорт
- Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений)

Үлгі нөмірі Номер образца		Нәтиже Результат			Ескерту Примечание
		Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек	Алтын түс тес стафилококк Золотистый стафилококк	Шартты патогенді флора Условная патогенная флора	
Пищевблок					
654.	Нож для овощей	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-
655.	Половник для I блюда	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-
656.	Кастрюль для I блюда	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-

657.	Кастрюль для II блюда	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-
658.	Лопатка	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-
659.	Доска для сырых овощей	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-
660.	Щипцы	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-
661.	Салатница	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-
662.	Ковш для салата	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-
663.	Скалка	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)

Садыкова И.А. 

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О. заведующего лабораторией)

Артыкбаева А.И. 

Қолы (Подпись)

Мөр орны

Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА/